



Olsztyn 13 grudnia 2019 roku.


Znak sprawy: ZP-D-1/2019

Odpowiedź do wszystkich Oferentów

W związku z zapytaniem z dnia 11.12.2019 r., dotyczącym postępowania przetargowego na „Całodobową ochronę fizyczną osób i mienia wraz z ochroną w formie monitorowania sygnałów z systemu alarmowego sygnalizacji pożaru z reakcją załogi interwencyjnej w budynku Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie”, nr ZP-D-1/2019, precyzuję i wyjaśniam, iż:

1. Zakres świadczenia usługi to: jedna osoba całodobowo w pomieszczeniu ochrony.
2. Obowiązkiem Wykonawcy jest podłączenie i monitorowanie centrali przeciwpożarowej POLON dwutorowo – zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. System przeciwpożarowy Zamawiającego składa się z jednej centrali POLON oraz systemu tryskaczy, który jest połączony sygnałami z ww. centralą.

Z poważaniem

ZASTĘPCA DYREKTORA

Maciej Stepiński